




VISTO


Tarciso Antonio de Salles Junior
Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.794
Diretor Geral de Serviços Técnicos

Laudo de Exigências nº LE-00511/18
DGSTSÉRIE AA
Nº 508024

PROTOCOLO

Processo: E27/46159/11210/2018
OBM: DGST
Data de entrada: 16/08/2018

REFERÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO

Endereço: AVENIDA MERITI - 4594 - IRAJÁ - RIO DE JANEIRO - RJ

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Classificação: COMERCIAL
Complemento: TODA EDIFICAÇÃO
Finalidade: ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
Lotação: NÃO HÁ
Realiza atividades de diversões públicas: NÃO

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Quantidade de pavimentos: 3
Mezanino/jirau: NÃO
Área total construída: 919,44 m²
Lojas/Salas: NÃO
Piscina em área comum: NÃO
Construída ou licenciada anteriormente ao código: NÃO

RESPONSÁVEIS PELA EDIFICAÇÃO

Responsável Legal: MACOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ: 02232892000343
Prof. Resp. pelo Levantamento Arquitetônico: JAMIR CARLOS BEZERRA - CREA:
1990100768
Prof. Resp. pelo Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico: JAMIR CARLOS BEZERRA
- CREA: 1990100768
Credenciado: 02/03-018 - HIDROFIRE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA



Laudo de Exigências formato simplificado - LE-00511/18 - Página 1 de 2



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- ART Nº 2020180152130-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.-JAMIR CARLOS BEZERRA-CREA: 1990100768

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

MEDIDAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS PARA EDIFICAÇÃO:

- EXTINTORES
- CANALIZAÇÃO PREVENTIVA
- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- MANUAL DE SEGURANÇA E PLANO DE ESCAPE

RISCOS ESPECÍFICOS PRESENTES NO PROJETO APROVADO:

- GRUPO MOTO GERADOR

OBSERVAÇÃO(ÕES):

1) Por ocasião da solicitação do Certificado de Aprovação (CA), o requerente deverá apresentar as seguintes Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)/ Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), cujas numerações deverão constar no referido CA:

- instalação ou manutenção dos dispositivos preventivos fixos executados em conformidade com as plantas autenticadas com a mesma numeração do presente Laudo de Exigências;
 - instalação e/ou manutenção da central de geração de energia elétrica (GERADOR).
- Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2018.

ELABORADOR



Diego Marinho
Capitão BM - Rg CBMERJ - 45305
Analista de Projetos

CONFERE



Alexandre Carneiro Esteves
Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.791-3
Subdiretor Geral de Serviços Técnicos

